

Bilaga 1: Riktlinjer för Eventarrangör

Studiolokalerna i Gothenburg Studios har utrymningsvägar från samtliga lokaler som berörs av det aktuella evenemanget. Släckutrustning finns i (och i anslutning till) finns i de aktuella lokalerna, liksom brand- och utrymningslarm samt brandgasventilation. Arrangören åtar sig även att följa nedanstående riktlinjer:

- Meddela Gothenburg Film Studios uppgifter om ansvarig för brandskyddet hos arrangören inklusive fullständiga kontaktuppgifter.
- Kontrollera det maximala personantalet för det planerade arrangemanget (d.v.s. avtala med Gothenburg Studios) samt säkerställa att detta ej överskrids.
- Rökförbud råder i samtliga lokaler inom Gothenburg Studios.
- Arrangören skall upprätta en skiss som visar tänkt baruppställning och scenplacering eller motsvarande inredningsritning och stämma av denna mot Gbg Film Studios.
- Vägledande markeringar får ej täckas över eller skymmas av inredning, tyger eller liknande.
- Utrymningsvägar får ej blockeras eller på något annat sätt sättas ur funktion.
- Rök-/värmedetektorer eller det samplande systemet får ej skymmas, täckas över eller på annat sätt sättas ur funktion.
- Inför arrangemangets start skall rondering enligt checklista göras av ansvarig för brandskyddet. Denna skall därefter signeras och eventuella åtgärder dokumenteras/rapporteras till Gothenburg Studios
- Brännbart material som emballage och dyl. skall i största möjliga mån avlägsnas, och får aldrig förvaras i utrymningsvägar.
- Vid aktiverat utrymningslarm skall lokalerna utrymmas via närmaste utrymningsväg. Gå ej tillbaka in i byggnaden innan klartecken har givits från ansvarig!
- Då större delen av lokalerna inom Gothenburg Studios är försedda med brandlarm, innebär förbud mot användande av pyroteknik och försiktighet vid användandet av rökmaskiner. Rökeffekter som riskerar att utlösa brandlarmet får inte användas. Råder osäkerhet skall rökmaskiner testas innan evenemangets påbörjan, något som alltid skall ske i samråd med systemets anläggningsskötare för brandlarmet.
- Hyrestagare som löser brandlarmet står för utryckningskostnad.
- Används uppställda stolar i bänkrader skall dessa vara sammankopplade med byglar.